



ЕАС



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК СБЗ-НИ ИКП-3 "ФЕНИКС"

Этикетка

1 Общие сведения об изделии

Исполнительный блок СБЗ-НИ входит в состав выключателя ИКП-3, предназначенного для автоматического включения осветительных приборов при появлении людей в зоне действия датчика движения и автоматического выключения осветительных приборов при прекращении движения или выходе из зоны действия.

Исполнительный блок СБЗ-НИ предназначен для работы с датчиком движения ИКД-1-1 или ИКД-1-И.

По степени защиты от соприкосновения с находящимися под напряжением частями, а также степени защиты конструкции от попадания внутрь пыли или воды СБЗ-НИ соответствует требованиям IP30 по ГОСТ 14254-96.

СБЗ-НИ рассчитан на непрерывную круглосуточную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 30 до +50 °С, относительной влажности окружающего воздуха до (90 ± 3)% при +25 °С без конденсации влаги.

2 Технические характеристики

Напряжение питания от 187 до 242 В/50 Гц
Мощность нагрузки до 1000 Вт (для ламп накаливания)
..... до 200 Вт (для ламп дневного света)
Габаритные размеры не более 67х68х37 мм
Масса не более не более 150 г


3 Комплектность

Комплект поставки СБЗ-НИ должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол-во
БФЮК.436532.018	Исполнительный блок СБЗ-НИ	1 шт.
	Шуруп 3-3х30.016 ГОСТ 1144-80	2 шт.
	Исполнительный блок СБЗ-НИ.	1 экз.
	Этикетка	

4 Схема подключения СБЗ-НИ, осветительных приборов



ВНИМАНИЕ! Опасность поражения электрическим током.

К работам по монтажу, установке и обслуживанию СБЗ-НИ допускаются лица, имеющие квалификационную группу по технике безопасности не ниже III и имеющие допуск к работам с напряжением до 1000 В.

5 Гарантии изготовителя

5.1 ЗАО "РИЭЛТА" гарантирует соответствие СБЗ-НИ техническим требованиям при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи.

5.3 СБЗ-НИ, у которых при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации будет обнаружено несоответствие техническим требованиям, ремонтируются в ЗАО "РИЭЛТА".

6 Свидетельство о приемке и упаковке

Исполнительный блок СБЗ-НИ ИКП-3 "ФЕНИКС",

номер партии № _____,

изготовлен в соответствии с действующей технической документацией, признан годным для эксплуатации и упакован в ЗАО «РИЭЛТА».

Представитель ОТК _____
(подпись)

Дата _____
(месяц, год)

Сделано в России

Изм.4 от 09.10.17
№ Э00370

ЗАО «РИЭЛТА» 197101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.17,
Тел./факс: +7 (812) 232-8695 (ОТК)
E-mail: otk@rielta.ru <http://www.svetrielta.ru>